



优普路—为您提供最优质、最可靠、最具性价比的机电产品!

网址: <http://www.upuru.com>

△安全注意事项
为保证安全正确使用, 请在使用前仔细阅读“安全注意事项”
产品保证
产品无偿保证期限为 540 天, 如因顾客人为过失而造成产品损害除外, 我司也将诚意保持产品在保证期限后的质量。我们每种产品在下线前都有进行及其长时间的老化测试及产品平均故障间隔 (MTBF) 预测计算。

使用手册

USER'S GUIDE Version 1.0

版权所有 不得翻印
【使用前仔细阅读本手册, 以免损坏驱动器】



US2272

优普路两相数字式步进驱动器

目 录

1 使用指导.....	2
1.1 安装环境.....	2
1.2 注意事项.....	2
2 产品简介.....	3
2.1 产品概述.....	3
2.2 性能特点.....	3
2.3 应用领域.....	3
3 电气、机械、环境指标.....	4
3.1 电气特性.....	4
3.2 工作环境.....	4
3.3 安装尺寸(unit:mm).....	5
3.4 加强散热方式.....	5
4 接口功能说明.....	5
4.1 控制信号接口.....	5
4.2 功率端口.....	6
4.3 状态指示.....	6
5 控制信号接线.....	7
5.1 控制信号单端接线方式.....	8
5.2 控制信号差分接线方式.....	9
5.3 控制信号时序图.....	9
5.4 接线要求.....	10
6 电流及细分设置.....	10
6.1 电流设定.....	11
6.2 静态电流设定.....	11
6.3 细分设定.....	12
7 常见问题.....	13
8 优普路保修条款.....	13

1 使用指导

1.1 安装环境

在使用之前，请您仔细阅读本手册以确保使用上的正确。此外，请将它妥善放置在安全的地点以便随时查阅。下列在您尚未读完本手册时，请务必遵守事项：

- 安装的环境必须没有水气，腐蚀性气体及可燃性气体
- 接线时禁止将电源接至电机输出端子，一旦接错时将损坏驱动器
- 在通电时，请勿拆解驱动器、电机或更改配线
- 在通电运作前，请确定紧急停机装置是否随时启动
- 在通电运作时，请勿接触散热片，以免烫伤

本使用操作手册适合下列使用者参考

- 安装或配线人员
- 试转调机人员
- 维护或检查人员

1.2 注意事项

驱动器用于通用工业设备。要注意下列事项：

- (1). 为了确保正确操作，在安装、接线和操作之前必须通读操作说明书。
- (2). 勿改造产品。
- (3). 当在下列情况下使用本产品时，应该采取有关操作、维护和管理的相关措施。在这种情况下，请与我们联系。
 - ① 用于与生命相关的医疗器械。
 - ② 用于可能造成人身安全的设备，例如：火车或升降机。
 - ③ 用于可能造成社会影响的计算机系统
 - ④ 用于有关对人身安全或对公共设施有影响的其他设备。
- (4). 对用于易受震动的环境，例如：交通工具上操作，请咨询我们。
- (5). 如未按上述要求操作，造成直接或间接损失，我司将不承担相关责任。

2 产品简介

2.1 产品概述

US2272 是基于 DSP 控制的高压两相步进电机驱动器。它是将先进的 DSP 控制芯片和两相逆变驱动模块结合在一起所构成的新一代数字步进电机驱动器。驱动电压为 AC85V-220V，适配电流在 7.2A 以下、外径 86-130mm 的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路，此电路可以使电机运行平稳，由于采用了平滑技术，低速时几乎没有震动和噪音，电机在高速时，仍保持较大的力矩。定位精度最高可达 25600 步/转。

2.2 性能特点

- 设有 16 档等角度恒力矩细分，最高分辨率 25600 步/转
- 自动平滑功能，低速几乎没有噪声
- 最高反应频率可达 250Kpps
- 半流功能，脉冲停止超过 0.5s 时，电流减到设定电流的一半
- 光电隔离信号输入/输出
- 驱动电流 2.0A/相到 7.2 A/相分 8 档可调
- 单电源输入，电压范围：AC85V-265V

2.3 应用领域

适合各种大中型自动化设备和仪器，广泛应用于木工雕刻机、数控机床、电脑绣花机、包装设备、陶瓷设备、灌胶设备以及激光切割设备上。在用户期望低成本、低噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

3 电气、机械、环境指标


3.1 电气特性

说明	最小值	典型值	最大值	单位
输出电流			7.2	A
输入电源电压	AC85	AC220	AC265	V
控制信号输入电流	5	8	12	mA
步进脉冲频率			200	Khz

3.2 工作环境

工作环境	场合：无腐蚀性，易燃，易爆，导电的气体，液体，粉尘 温度：-10-55℃(无冻霜) 湿度：小于 90%RH(不结露) 海拔：小于 1000m 振动：小于 0.5G, 10hz—60hz (非连续运行) 防护等级：IP21
------	---

3.3 安装尺寸(unit:mm)



安装尺寸图

3.4 加强散热方式

- 1) 驱动器的可靠工作温度通常在 60℃ 以内，电机工作温度为 80℃ 以内；
- 2) 建议使用时选择自动半流方式，马达停止时电流自动减一半，以减少电机和驱动器的发热；
- 3) 安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流；必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

4 接口功能说明

4.1 控制信号接口

名称	说明
PUL+	脉冲控制信号：脉冲上升沿有效；PUL-高电平时 4~5V，低电平时 0~0.5V。为了可靠响应脉冲信号，脉冲宽度应大于 1.2 μs。如采用+12V 或+24V 时不需串电阻，驱动器自适应。
PUL-	
DIR+	当输入方式为脉冲+方向时，作方向信号：高/低电平信号，为保证电机可靠换向，方向信号应先于脉冲信号至少 5 μs 建立。电机的初始运行方向与电机的接线有关，互换任一相绕组（如 A+、A- 交换）可以改变电机初始运行的方向，DIR-高电平时 4~5V，低电平时 0~0.5V。如采用+12V 或+24V 时不需串电阻，驱动器自适应。
DIR-	
ENA+	使能信号：此输入信号用于使能或禁止。ENA+ 接+5V，ENA-接低电平（或内部光耦导通）时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时，使能信号端悬空即可。
ENA-	
FAU+	报警输出正
FAU-	报警输出负

4.2 功率端口


名称	说明
AC1	输入电源 AC85-265V
AC2	
A+	电机 A 相绕组正端
A-	电机 A 相绕组负端
B+	电机 B 相绕组正端
B-	电机 B 相绕组负端

4.3 状态指示

驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯，当驱动器上电后绿灯常亮；红灯为故障指示灯，当出现过压、过流故障时，故障灯常亮。故障清除后，红灯灭。当驱动器出现故障时，只有重新上电和重新使能才能清除故障。

5 控制信号接线

5.1 控制信号单端接线方式




单端共阳接线方式(控制器集电极开路输出)

注意:

本驱动器信号电压已升级为 5-24V 自适应, 无需串联电阻。


如需双脉冲输入方式请提前告知。

5.2 控制信号差分接线方式



差分接线方式(控制器差分输出)

5.3 控制信号时序图



控制信号时序图

注释

- 1) T0: ENA (使能信号) 应提前 DIR 至少 5mS, 确定为高。通常 ENA+和 ENA-悬空;
- 2) T1: DIR 至少提前 PUL 下降沿 3 μs;
- 3) T2: 脉冲宽度至少不小于 1.0 μs;
- 4) T3: 低电平宽度不小于 1.0 μs


5.4 接线要求

- 1) 为了防止驱动器受干扰, 建议控制信号采用屏蔽电缆线, 并且屏蔽层与地线短接, 除特殊要求外, 控制信号电缆的屏蔽线单端接地: 屏蔽线的上位机一端接地, 屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地, 如果不是真实接地线, 可能干扰严重, 此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起, 最好分开至少 10cm 以上, 否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准, 系统不稳定等故障。
- 3) 如果一个电源供多台驱动器, 应在电源处采取并联连接, 不允许先到一台再到另一台链状式连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电端子, 带电的电机停止时仍有大电流流过线圈, 拔插端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子, 否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。
- 6) 接线线头不能裸露在端子外, 以防意外短路而损坏驱动器。
- 7) 严禁一台驱动器带多台电机 (通过绕组串联方式), US542 采用高性能控制方式, 电机参数必须具有真实性与可测性, 多台电机连接严重破坏电机参数真实性。运行效果变差。

6 电流及细分设置

US2272H 驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流和半流/全流。详细描述如下:

工作电流设定 半流设定 微步细分设定



6.1 电流设定

峰值电流=均值电流×1.4

峰值电流	持续电流	SW1	SW2	SW3
2.40A	1.70A	on	on	on
3.08A	2.18A	off	on	on
3.77A	2.66A	on	off	on
4.45A	3.15A	off	off	on
5.14A	3.63A	on	on	off
5.83A	4.12A	off	on	off
6.52A	4.61A	on	off	off
7.20A	5.10A	off	off	off

6.2 静态电流设定

可用 SW4 拨码开关设定, off 表示电机静止电流设为运行电流的一半, on 表示电机静止电流与运行电流相同。一般用途中应将 SW4 设成 off, 使得电机和驱动器的发热减少, 可靠性提高。脉冲串停止后约 1 秒 (此值由软件可改) 左右电流自动减至一半左右, 根据公式 $W=I^2Rt$, I 为绕组电流 R 为绕组电阻, 当进入半流后 $W=(0.5*I)^2Rt=0.25*I^2Rt$, 发热量理论上减少 75%

6.3 细分设定

驱动器细分由 SW5-SW8 端子设定，共 16 档(脉冲/转)。注：可根据客户要求定制细分分数。

脉冲/圈	SW5	SW6	SW7	SW8
soft setting	on	on	on	on
400	off	on	on	on
800	on	off	on	on
1600	off	off	on	on
3200	on	on	off	on
6400	off	on	off	on
12800	on	off	off	on
25600	off	off	off	on
1000	on	on	on	off
2000	off	on	on	off
4000	on	off	on	off
5000	off	off	on	off
8000	on	on	off	off
10000	off	on	off	off
20000	on	off	off	off
25000	off	off	off	off

7 常见问题

- 1、输入电压低于 AC85V 高于 AC265V 时，驱动器会自动保护；
- 2、输入控制信号电平为 5V，当高于 5V 时需要接限流电阻
- 3、输入脉冲信号下降沿有效；
- 4、驱动器的散热风扇在当驱动器的温度超过 48 °时才开始工作
- 5、驱动器温度超过 80 °度时驱动器停止工作，故障指示灯 ALM 亮，直到驱动器温度降到 50 度时，驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器；
- 6、过流（负载短路）故障指示灯 ALM 亮，请检查电机接线及其他短路故障，排除后需要重新上电恢复；
- 7、无电机故障指示灯 ALM 亮，请检查电机接线，排除后需要重新上电恢复。

8 优普路保修条款

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一年保修期，优普路公司对产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保，在保修期内，优普路为有缺陷的产品提供免费维修服务。

维修流程：

- 1.维修产品，发货前需致电优普路机电客户服务人员，与客服人员提前沟通；
- 2.附寄书面说明书，说明返修驱动器的故障现象，故障发生时的电压、电流和使用环境等情况，联系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息；
- 3.邮寄至深圳市宝安区沙井街道步涌大润科技大厦 713，深圳市优普路机电有限公司。